

URZĄD GMINY
w ŚWIERCZOWIE

data wpływu 28-03-2018

Nr 479/2018 R.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE
Plac Powstańców Śląskich 3

Znak sprawy: PZ.238.01.2018

Egz. nr2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1204 ze zm.) oraz §10 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 28.03.2018r. do 28.03.2018r.

przez

- 1) mł. bryg. mgr Andrzej Prokop, legitymacja służbowa nr 3/14
- 2) st. kpt. Adrian Wilczyński – dowódca JRG, legitymacja służbowa nr14/11

zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Gminie Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów	Pan Andrzej Goślawski - Wójt Gminy Świerczów

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pana Andrzeja Goślawskiego - Wójta Gminy Świerczów	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: nie dotyczy

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) hydranty zewnętrzne DN80 zlokalizowane na terenie Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Charakterystyka pożarowa obiektów:

Podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych ustalono, iż w miesiącu grudniu 2017r. sprawdzone zostały wszystkie hydranty zewnętrzne DN80 na terenie Gminy Świerczów. Komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy Świerczów, tj. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] dokonała przeglądu stanu technicznego hydrantów przeciwpożarowych. Wyniki Przeglądu zapisane w przedłożonej podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych notatce służbowej są następujące:

Bąkowice	- ogółem 13 szt.	-sprawnych 12 szt.
Bielice	- ogółem 3 szt.	-wszystkie sprawne
Biestrzykowice	-ogółem 15 szt.	-sprawnych 14 szt.
Dąbrowa	-ogółem 28szt.	-sprawnych 19szt
Gola	-ogółem 9 szt.	-sprawnych 8 szt.
Grodziec	- ogółem 6 szt.	- wszystkie sprawne
Miejsce	- ogółem 9 szt.	- sprawnych 6 szt.
Miodary	- ogółem 20 szt.	- sprawnych 19 szt.
Starościan	- ogółem 19 szt.	- sprawnych 16 szt.
Świerczów	-ogółem 23 szt.-	-sprawnych 22 szt.
Wężowice	- ogółem 6 szt.	- wszystkie sprawne
Jaźwinka	- ogółem 1 szt.	- sprawny

W w/w notatce służbowej napisano, iż ogółem na terenie Gminy Świerczów są 152 hydranty, z czego sprawne są 132 szt.

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostek osadniczych na terenie Gminy Świerczów. Wszystkie skontrolowane hydranty zewnętrzne DN80 są umieszczone na sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

2. Organizacja ochrony ppoż.

Hydranty zewnętrzne DN 80 na terenie Gminy Świerczów są własnością Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

Kontrolowany został poinformowany o obowiązku wynikającym z §10 ust.13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. Nr124, poz.1030 z późn. zm.), iż hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji.

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

W przedmiotowym zakresie Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie nie prowadziła czynności kontrolno - rozpoznawczych.

4. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

5. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

6. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nie dotyczy

7. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Na terenie Gminy są 152 hydranty zewnętrzne DN80, z czego sprawne są 132 szt., a niesprawnych jest 20 hydrantów zewnętrznych DN80

8. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy

9. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

10. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy

11. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy

12. WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych na terenie Gminy Świerców nie oznakowano znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Nie przedłożono dokumentu z badania ciśnienia (MPa) i wydajności (dm ³ /s) hydrantów zewnętrznych na terenie gminy Świerców. 20 hydrantów zewnętrznych DN80 na terenie Gminy Świerców jest niesprawnych	Nie usunięto nieprawidłowości w trakcie kontroli
----	---	--

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

mgr Andrzej Prokop

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

ml. bryg. mgr Andrzej Prokop

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)

DOWÓDCA
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Adrian Wilczyński